



- Signatur:**
- Brandsektionsadskillelse (R)EI 60 A2-s1,d0
  - - - Brandcelleadskillelse (R)EI 60
  - Flugvejsareal
  - ◻ Nøgleboks
  - ⊗ Serieforbundne røgalarmer i fælles flugveje. Røgalarmanlæg i boligenheder er ikke vist

- Døre:**
- ① EI<sub>2</sub> 30
  - ② EI<sub>2</sub> 30-C
  - ③ EI<sub>2</sub> 60-C

**DENNE TEGNING GÆLDER KUN BRANDFORHOLD**

Sag <b>Ombygning af Jernbanegade</b> Bygherre : K/S GÅGADEN	Sags nr. 18113
Emne <b>MYNDIGHEDSPROJEKT</b> <b>BRANDPLAN 2.SAL</b>	Mål 1:125 Dato <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Rev.A 18-12-2019</span> Tegn. af RN Format A3
<b>AJ Consult A/S</b> Rådgivende ingeniører F.R.I.	Tegn. nr. 8102
Østre Allé 7, 4800 Nykøbing F. CVR nr. 15281545	www.ajconsult.dk tlf. 54 85 63 66