



- Signatur:**
- Brandsektionsadskillelse (R)EI 60 A2-s1,d0
  - - - Brandcelleadskillelse (R)EI 60
  - Flugvejsareal
  - ◐ Nøgleboks
  - ⊗ Serieforbundne røgalarmere i fælles flugveje. Røgalarm anlæg i boligenheder er ikke vist

- Døre:**
- ① EI<sub>2</sub> 30
  - ② EI<sub>2</sub> 30-C
  - ③ EI<sub>2</sub> 60-C

**DENNE TEGNING GÆLDER KUN BRANDFORHOLD**

Sags		Ombygning af Jernbanegade Bygherre : K/S GÅGADEN		Sags nr. 18113
Emne		MYNDIGHEDSPROJEKT BRANDPLAN TAGETAGE		Mål 1:125 Dato Rev.A 18-12-2019 Tegn. af RN Format A3
		AJ Consult A/S Rådgivende ingeniører F.R.I.		Tegn. nr. 8103
Østre Allé 7, 4800 Nykøbing F. CVR nr. 15281545		www.ajconsult.dk tlf. 54 85 63 66		ajc@ajconsult.dk